

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  
FORNITURA DELLA CELLA DELLA CAMERA CLIMATICA - CIG B5CCA27D93**

**Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile - CNMS**

**CUP D43C22001180001**

**Quesiti 1**

D1) Nello scopo di fornitura sono da includere tutte le forature e predisposizioni per interfacciarsi al sistema di termoregolazione aria (trattamenti aria), ed eventuali accessi necessari per la manutenzione degli impianti posti al di sopra del tetto della cella?

*R1) In fase di fornitura l’OE dovrà effettuare tutte le forature e predisposizioni per interfacciarsi al sistema di termoregolazione aria (trattamenti aria), informazioni che verranno fornite puntualmente in fase di esecuzione.*

D2) Si sottolinea l’incongruenza dell’informazione legata alla certificazione FM approved e la relativa classe di reazione al fuoco richiesta per il pavimento; se il pavimento richiesto dovrà essere di classe di reazione al fuoco BS3D0, allora questo non potrà essere FM approved.

*R2) Si richiede una classe di reazione al fuoco almeno di BS3D0.*